

Zamawiający:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w Milejowie Sp. z o.o.
21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13
NIP 5050114808, Regon 060692416**

- wg rozdzielnika –
(art. 38 ust. 2 ustawy Pzp)

Znak sprawy: **Ldz. 428/2012**

Milejów, dnia 08.02.2012 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na realizację **Rozbudowa sieci ciepłowniczej – przyłączy do Urzędu Gminy w Milejowie**

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. Przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Treść zapytania:

Pyt. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę zastosowanie rur preizolowanych w wykonaniu standardowym w zamiast za występujące w dokumentacji projektowej rury w wersji grubościennym?

Pyt. 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania muf termokurczliwych wykonanych z Pfc-HD czy z PE-HD usieciowanego radiacyjnie?

Ad. 1 Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowanych w projekcie „Rozbudowa sieci ciepłowniczej -1 etap: przyłączy do budynku Urzędu Gminy w Milejowie”, rur preizolowanych tj. 114,3x8,0 mm firmy Finpol Rohr lub inne równoważne na rury 114,3x3,6 mm firmy Finpol Rohr lub inne równoważne.

Ad. 2 Mufy termokurczliwe zastosować z PE-HD usieciowanego radiacyjnie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ i są one dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Walczak